



浙江省国产涉及饮用水卫生安全 产品卫生许可批件

共2页 第1页

产品名称	美的牌 QZBW20S-63 型中央水路保护式前置过滤器
产品类别	水质处理器
产品规格或型号	QZBW20S-63/QZBW20S-63S/QZBW20S-64/QZBW20S-64S/ QZBW20S-65/QZBW20S-65S/QZBW20S-66/QZBW20S-66S/ QZBW20S-67/QZBW20S-67S/QZBW20S-68/QZBW20S-68S/
申请单位	佛山市美的清湖净水设备有限公司
申请单位地址	佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路 68 号 1 号厂房二楼之二
实际生产企业	浙江美固科技有限公司
实际生产企业地 址	浙江省绍兴市诸暨市店口镇解放路 177 号（三新科 技创业园 7 号楼）
审批结论	经审核，该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办 法》的有关规定，现予批准
批准文号	浙(08)卫水字（2023）第 0142 号
批准日期	2023 年 06 月 19 日
批件有效期	截至 2027 年 06 月 18 日
备注	



请于批件有效期届满30个工作日之前提出延续申请。

2023 年 06 月 19 日

产品技术信息

【产品说明】

类 型：水质处理器（A类系列产品）

主要参数：净水流量： $6\text{m}^3/\text{h}$

工作压力： $0.1\text{MPa}\sim 1.0\text{MPa}$

额定总净水量： 7600m^3

出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》（2001）要求。

【主要成份或部件】

- | | |
|----------------------------|----|
| 1、滤芯骨架 | 1套 |
| 2、滤杯 | 1套 |
| 3、铜阀头 | 1套 |
| 4、不锈钢滤网（ $40\mu\text{m}$ ） | 1套 |
| 5、控制阀 | 1套 |

系列产品差异：

型号	差异说明	型号	差异说明
QZBW20S-63	铜件主体不包壳	QZBW20S-66	整体塑料装饰，中间不包壳，底部带条纹
QZBW20S-63S	整体不包壳，下端塑料装饰	QZBW20S-66S	整体塑料U形装饰，中间不包壳
QZBW20S-64	整体塑料装饰，中间带视窗	QZBW20S-67	整体凸形塑料装饰
QZBW20S-64S	整体塑料装饰，中间不包壳	QZBW20S-67S	整体凸形塑料装饰，中间不包壳
QZBW20S-65	整体塑料装饰，中间带U形视窗	QZBW20S-68	整体椭圆形塑料装饰
QZBW20S-65S	整体方形塑料装饰	QZBW20S-68S	整体塑料装饰，底部带条纹

【使用范围】

以市政自来水为原水。

【注意事项】

- 1、按说明书的要求定期排污清洗或更换滤网。
- 2、未进行《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》（2001）中的功能测试。